

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №10 комбинированного вида»

**АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЗДАНИЯ**

от «12» сентября 2023 г.

Комиссия в составе:

Председателя Бурмантовой Е.А., заведующего
и членов комиссии Афанасьевой О.В., специалиста по охране труда;
Гладких О.М., заведующего хозяйством

провела технический осмотр здания МДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида».
В результате осмотра установлено:


№ п/п	Обнаруженные дефекты	Меры по устранению дефектов	Срок выполнения работ	Ответственные
1.	Разрушение оконных блоков	Замена оконных блоков; заявка о выделении средств в проект бюджета	По мере выделения денежных средств	Бурмантова Е.А., заведующий; Гладких О.М., заведующий хозяйством
2.	Разрушение межплиточных швов	Ремонт фасада здания; заявка о выделении средств в проект бюджета	По мере выделения денежных средств	Бурмантова Е.А., заведующий; Гладких О.М., заведующий хозяйством
3.	Разрушение цоколя здания по всему периметру здания	Ремонт цоколя здания; заявка о выделении средств в проект бюджета	По мере выделения денежных средств	Бурмантова Е.А., заведующий; Гладких О.М., заведующий хозяйством

Председатель



(подпись)

Бурмантова Е.А.

члены комиссии


(подпись)

Афанасьева О.В.


(подпись)

Гладких О.М.