

## АКТ

### об итогах организации подготовки и проведения тренировки по эвакуации детей и персонала МДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида»

№ 2

от 11.09.2023 г.

11.09.2023 г. проведена практическая отработка плана эвакуации детей. Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующим планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями работников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта. Проведено техническое обслуживание систем речевого оповещения и автоматической пожарной сигнализации.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в помещении пищеблока, расположенном на 1 этаже, в 09ч.20мин. В результате «горения» коридор 1 этажа до холла оказался заполнен продуктами горения.

Возникновение очага возгорания было обнаружено в 09ч.20мин. поваром, которая задействовала систему АПС и систему речевого оповещения.

В 09ч.21мин. заведующий «сообщила» в пожарную охрану адрес МДОУ, место очага возгорания, время возникновения пожара, свои данные.

Специалист по охране труда «организовала встречу» подразделения пожарной охраны.

В 09ч.21мин. персоналом организовано открытие эвакуационных выходов, начата общая эвакуация с объекта.

В 09ч.26мин. все дети (в количестве 64 ребенка) и персонал (в количестве 25 человек) покинули здание, проведена проверка наличия детей и персонала.

Эвакуация завершена. Объектовая добровольная пожарная дружина и ответственные за оповещение действовали достаточно четко и слаженно.

По итогам тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации.

В целом, итоги тренировки положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.

Оценка тренировки: удовлетворительно.

Заведующий



Е.А. Бурмантова

## АКТ

### об итогах организации подготовки и проведения тренировки по эвакуации детей и персонала МДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида»

№ 1

от 15.05.2023 г.

15.05.2023 г. проведена практическая отработка плана эвакуации детей. Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующим планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями работников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта. Проведено техническое обслуживание систем речевого оповещения и автоматической пожарной сигнализации.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в кабинете заведующего, расположенном на 1 этаже, в 09ч.00мин. В результате «горения» коридор 1 этажа, лестничная клетка административного блока оказались заполнены продуктами горения.

Возникновение очага возгорания было обнаружено в 09ч.00мин. делопроизводителем, которая задействовала систему АПС и систему речевого оповещения.

В 09ч.01мин. заведующий «сообщила» в пожарную охрану адрес МДОУ, место очага возгорания, время возникновения пожара, свои данные.

Заместитель заведующего «организовала встречу» подразделения пожарной охраны.

В 09ч.01мин. персоналом организовано открытие эвакуационных выходов, начата общая эвакуация с объекта.

В 09ч.06мин. все дети (в количестве 140 детей) и персонал (в количестве 33 человека) покинули здание, проведена проверка наличия детей и персонала.

Эвакуация завершена. Объектовая добровольная пожарная дружина и ответственные за оповещение действовали достаточно четко и слаженно.

По итогам тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации.

В целом, итоги тренировки положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.

Оценка тренировки: удовлетворительно.

Заведующий



Е.А. Бурмантова