

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

Отдел надзорной деятельности г. Ухта
Управления надзорной деятельности
ГУ МЧС России по Республике Коми
« 24 » марта 20 14 г.

Регистрационный № 84425 ТД-1395

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида»

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

(МДОУ «Д/с № 10»), здания класса Ф 1.1

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1021100739626

Идентификационный номер налогоплательщика
Место нахождения объекта защиты

1102025535

Российская Федерация,

(Указывается адрес фактического места нахождения

169302, Республика Коми, г. Ухта, ул. Авиационная, д. 25

объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому принадлежит объект защиты

169302, Республика Коми, г. Ухта, ул. Авиационная, д. 25; uhta-mdou10@mail.ru;
тел./факс (8216) 75-77-16 / 75-77-50

№ п/п	Наименование раздела
I.	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты <i>Расчет пожарного риска не проводился.</i>
II.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара <i>От пожара на объекте ущерб имуществу третьих лиц не наносится, т.к. соблюдены пожаробезопасные расстояния, арендаторов нет.</i>
III.	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты <i>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 4, 62, 64, 82, 83, 84, 86, 91). ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования» (п. 3.6, 3.7, раздел 4). Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645. Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности». Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).</i> <i>Территория вокруг объекта содержится в соответствии с Правилами противопожарного режима (п. 1, 14, 74, 75, 77); СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение 1: противопожарные расстояния соблюдаются).</i>

Здание и помещения содержатся в соответствии с **Правилами противопожарного режима** (п. 2, 4, 6, 7, 12, 14, 23 (а, б, г, д, е, ж, з, к), 24, 22: в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями, образовавшиеся отверстия и зазоры заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость);

Проведение временных пожароопасных работ регламентировано требованиями п. 395.

НПБ 244-97. «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности» (п. 2.1: в сертификаты на используемые материалы внесены показатели пожарной опасности);

СНиП II-A.5-70*. «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» (п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.9);

СНиП II-Л.2-72*. «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования» (п. 2.7, 2.17, 2.18, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21 (а), 4.22, 4.23).

Наличие и состояние эвакуационных и запасных путей и выходов соответствует:

Правилам противопожарного режима (п. 7, 12, 33, 35, 36, 37, 38, 43, 71: в здании разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников; пути эвакуации обозначены знаками пожарной безопасности);

НПБ 160-97. «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» (п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.1-2.4, 2.6, 2.7, 3.3, 3.7, 3.8);

ГОСТ Р 12.4.026-2001. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (п. 4.1-4.4, 5.1, 6.1.4, 6.1.6, 6.2.1-6.2.4, 6.2.6, 6.2.8, 9.1, 9.2, 9.4.1);

ГОСТ Р 12.2.143-2009. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» (п. 4.2, 4.2.1, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 6.2.10).

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха соответствуют требованиям:

Правил противопожарного режима (п. 22, 48, 49);

СНиП 41-01-2003. «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (п. 8.1, 8.2: системы дымоудаления в подвале не требуются (постоянного пребывания людей нет).

Электроустановки эксплуатируются в соответствии с требованиями:

Правил противопожарного режима (п. 40, 41, 42);

Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 82).

Противопожарное водоснабжение соответствует требованиям:

Правил противопожарного режима (п. 55, 56, 57, 60);

Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 62, 86);

СНиП 2.04.01-85*. «Внутренний водопровод и канализация зданий» (п. 6.1* (табл. 1, 3), 6.8, 6.16).

Автоматические системы противопожарной защиты соответствуют требованиям:

Правил противопожарного режима (п. 61, 62, 63);

Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ст. 83, 84);

НПБ 104-03. «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (гл. 3; п. 4.1, 5.1: табл. 2, п. 6: двухэтажное здание дошкольного образовательного учреждения с числом мест 280 (фактически - 203) оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией 3-го типа);

НПБ 88-2001. «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (п. 12.1, 12.9, 12.10, 12.15, 12.16, 12.28, 12.41-12.43, 12.45-12.72, 13.2, 14.1-14.3: здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, установлены точечные дымовые пожарные извещатели);

НПБ 110-03. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (п. 1-14; табл. 1, п. 9: здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией; автоматическое пожаротушение не требуется);

РД 009-01-96. «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» (п. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.9, 1.1.10, 1.2.4, 1.3.2; разделы 2, 5);

РД 009-02-96. «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» (п. 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 3.5-3.9, 3.12).

Первичные средства пожаротушения соответствует требованиям:

Правил противопожарного режима (п. 70, раздел XIX: п. 464, 465, 466, 468, 471, 474, 475, 476, 478, 480, 486: помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм, не менее 2 огнетушителей на этаж: в наличии ОП-4(5) – 35 шт., ОУ-2(3) – 3 шт.);

НПБ 166-97. «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (п. 5.1, 5.6, 5.7, 5.17 (табл. 1), 5.18, 5.23, 5.28, 5.29, 5.30, 5.33, 5.34, раздел 6, п. 7.1-7.10, 8.1, 8.16, 9.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, 12.1, приложение 1).

Требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий соответствуют **Правилам противопожарного режима** (п. 30 (а, б), 31, 32).

Обучение мерам пожарной безопасности соответствует требованиям:

Правил противопожарного режима (п. 3);

НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденным приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645;

Постановления Правительства Республики Коми от 27.12.2006 г. № 331 «Об организации обучения населения Республики Коми мерам пожарной безопасности» (руководитель и работник учреждения, ответственный за пожарную безопасность, прошли обучение пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в учреждении, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре; противопожарный инструктаж проводится администрацией учреждения по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников учреждения в порядке, определяемом администрацией учреждения).

Наличие наглядной агитации (стендов) о мерах пожарной безопасности в соответствии со ст. 25 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ.

Настоящую декларацию разработал:

Заведующий МДОУ «Д/с № 10» Е.А. Бурмантова

(Должность, фамилия, инициалы)

« 26 » марта 2014 г.



Е.А. Бурмантова
(Подпись)

М.П.